

# Sieblinie 16/32



**KW40**

f

**Kornzusammensetzung  
gemäß ÖNORM EN 12620**

Zert. Nr. 2631-CPR-0002

**Hersteller:** Gmünd Kies

**Herstellerwerk:** Gmünd

**Entnommen am:** 5. Oktober 2016

**Entnommen von:** DI Aichholzer

**Eigenfeuchte:** 1,9 %

**Korngemisch:** 16/32.

**Entnahmestelle:** Deponie

**Frostklasse:** F 1

**Feinanteile:** 2,3%

**Geprüft am:** 5. Oktober 2016


## Anteil Siebrückstand bzw. - durchgang

Korngröße	0,063	11	16	32	45
Siebrückstand [g]	2.955	2.894	2.531	260	0
Siebrückstand [%]	98	96	84	9	0
Siebdurchgang [%]	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>91</b>	<b>100</b>

**Einwaage (trocken):** 3.025 g

**Feuchtwicht:** 3.082 g

Herstellersieblinie					
Siebgröße	0,063	11	16	32	45
abs. Grenzwert	0	0	0	85	98
abs. Grenzwert	2	5	20	99	100
Ist-Sieblinie	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>91</b>	<b>100</b>



Prüfer: DI J. Aichholzer